ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии вОренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОЕ90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п
Дата утверждения: 27.09.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-3436-603
Дата оформления: 27.09.2021

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (вода источников централизованного водоснабжения)
Заявитель (заказчик):
Администрация Аксаковского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461605, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Аксаково, ул. Аксаковская, 68
Дата и время отбора образца (пробы): *23.09.2021 14 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *23.09.2021 17 ч. 10 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 28.05.2021 № 288/21-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Аксаковского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области
461605, Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Аксаково, ул. Аксаковская, 68
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Аксаково,скважина №1
Код образца (пробы): *Б.1.2.09.21.3436.Д*
Объем образца: *3,6л*
Тара, упаковка: *Стерильная стеклянная емкость, темная стеклянная емкость, пластиковая емкость. стеклянная емкость.*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942, ГОСТ 31861*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.*
подпись

Ф 02-68-01-2020

Код образца (пробы): Б.1.2.09.21.3436.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 23.09.2021 17 ч. 25 мин.
Дата окончания исследования: 24.09.2021

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
6	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
7	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
8	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
9	pH	7,5 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
10	Сухой остаток	425 ± 42	мг/дм3	ГОСТ 18164-72 п.3.1
11	Жесткость	6,0 ± 0,9	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
12	Перманганатная окисляемость	0,69 ± 0,14	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

Код образца (пробы): Б.1.2.09.21.3436.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 23.09.2021 17 ч. 35 мин.,
Дата окончания исследования: 27.09.2021,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Артищева С.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********